

## Информацията по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС в т.ч нейни актуализации- информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП.

1. Име и търговско наименование на оператора.

**„ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД , гр. Белово, Община Пазарджик.**

2. Наименование и пълен адрес на предприятието.

Производствена площадка на „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД, гр. Белово е разположена в северозападната промишлена зона на гр. Белово в близост до река Марица . Теренът с площ 52 дка се намира между ЖП- линията София – Пловдив и река Марица. Адресът е гр. Белово, п.к. 4470, Индустриална зона, тел: 03581/21-25 и 03581/21-23, е-мейл: [office@impregnacia2000.com](mailto:office@impregnacia2000.com)

3. Номер и дата на актуално уведомление за квалификация на предприятието по чл. 103 от ЗООС.

„ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД, гр. Белово е квалифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал, потвърдена от заместник – министъра на ОСВ по реда на чл. 103 , ал.7 от ЗООС с писмо изх. №УК -30/20.06.2017 г. Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии е потвърдена от директора на РИОСВ-Пазарджик по реда на чл. 106, ал. 2 от ЗООС с писмо изх.№ ПД-03-2001-(1)/28.05.2018 г.

4. Кратко описание на дейността на предприятието.

"Импрегнация 2000" АД е индустриално предприятие, специализирано в импрегниране и модификация на дървесина. Осъществява промишлено импрегниране под налягане на дървени траверси за железниците, минни подпори, траверси и укрепителни съоръжения за рудници, мини и пристанища, стълбове за електро и телекомуникационната преносна мрежа, импрегнирани дървени изделия за строителството, земеделието и бита.

5. Обща информация за наличните в предприятието опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

**Креозот EN 13991 клас В ,**

външен вид – течност, цвят – светло кафяво, мирис – ароматен, точка на кипене – 250-400 °С точка на възпламеняване > 95 °С , температура на възпламеняване > 450°С. Продукта не се самозапалва и не е взривоопасен

**Таналит:**

Външен вид – течност, цвят – син, мирис – слаб. Продукта не се самозапалва и не е експлозивен.

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху на селението и околната среда.
  - **Изтичане от тръбопровод при транспортиране на креозот до подгревателите и до резервоарите .**

Това може да стане поради корозия , земетресение , злоумишлено действие или рязко покачване на налягането, отказ на възвратен клапан.

- **Пробив и разрушаване на резервоар в инсталацията за креозот .**

Това може да стане поради неизправна техника и човешка грешка , подаване на креозот с по-високо налягане поради неизправност на КИП.

- **Разрушаване или пробив на резервоар за съхранение на креозот .**

Изтичане на креозот в обваловката е възможно в следствие на динамични натоварвания – например от подаване на креозот с по-висока температура , грешка в проектирането , неизправна техника , грешки на оператора или външни въздействия .

От момента, в които предприятието работи не е имало ситуация, която да застраши сигурността и безопасността на работния цикъл.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път)

- **Телефонна връзка с компетентните и специализирани органи / кмет/ и на 112**
- **Устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност на обекта**
- **с персонала**
- **[www.impregnacia2000.com](http://www.impregnacia2000.com)**

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

**При получаване на сигнал за авария – спазване изискванията на аварийните служби.**

**Помагане на пострадали хора.**

**ЕЕН за спешни повиквания – 112.**

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение, в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

- **Предприятието разполага с 24 часова , седем дневна охрана в обекта от външна охранителна фирма.**
- **Пожарогасители прахови и водни.**

Линк към публичен регистър: <https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/8766>

10. Данни за лицето, предоставящо информацията и дата на изготвяне:

**Димитър Вакарелски - мобилен тел.: 0898566864**

**Дата на изготвяне: 09.04.2024 г.**